

## PROGRAM DE URMĂRIRE ȘI CONTROL AL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

### INSTALAȚIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI ALARMARE LA INCENDIU

Nr. crt	Faza de lucrare supusă controlului	Metoda de control	Participanți: Beneficiar B Proiectant P Executant E Furnizor F	Acte întocmite cu ocazia verificării	Observatii
1	2	3	4	5	
1	Predarea-primirea frontului de lucru	Verificarea și confruntarea cu planurile.	B E	Proces verbal	
2	Trasarea instalatiei	Control vizual, măsurători, corelare cu traseele celorlalte instalatii	B E	Proces verbal	
3	Montarea tuburilor și a cablurilor	Verificarea traseelor conform proiect, tipo-dimensiuni tuburi, cabluri	B E	Proces verbal de lucrări ascunse	
4	Montare echipament.	Conform instrucțiunilor din cartiile tehnice.	B E	Proces verbal	
5	Verificarea și testarea instalatiei, Recepție si PIF	Conform proiect si date tehnice producător, furnizor.	B,E,P,F	Proces verbal	

În vederea participării proiectantului la controlul fazelor lucrării, beneficiarul are obligația de a-l anunța cu cel puțin 3 zile înainte.

Beneficiarului ,

Proiectant

Executant