

Obiectiv: AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHIE, CONTRAGARDA BASTIONUL SF. ELISABETHA
Amplasament: CETATEA ALBA CAROLINA, ALBA IULIA, jud. Alba
Beneficiar: U.A.T. Județul Alba
Instalatii detectie, semnalizare si alarmare incendiu

FORMULAR F5

FISA TEHNICA NR. 1

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CENTRALA ADRESABILA DE AVERTIZARE INCENDIU

Nr.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1.	Centrala adresabila de avertizare incendiu (ECS) Specificatii tehnice: <ul style="list-style-type: none"> - capacitate elemente: 1 bucla cu maxim 128 elemente pe bucla; - alimentare retea: 230 VAC, 50 Hz sau 28 VDC; - sursa de alimentare: in comutatie 27V; - tensiune de functionare: 24 Vcc; - iesire de defect; - iesire pentru alarme; - ecran iluminat pentru afisaj alfanumeric de 80 caractere; - factor de protectie: IP 31; - temperatura de functionare: -5...+40 °C; - 1 modul de stingere; - memorie 1000 evenimente; - constructie: cutie metalica din table de otel, cu panou de control frontal in 2 culori, cu incuietoare; - compartiment cu spatiu pentru 2 acumulatori; - dimensiuni: 440 x 275 x 120 mm; - masa: aprox. 5,5 kg, fara baterii. - 2 buc acumulatori 12Vcc / 25 Ah. 		
2	Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii): <ul style="list-style-type: none"> - Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: <ul style="list-style-type: none"> - Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificat de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model 		
3	- Conditii de livrare si plata Livrea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
4	- Conditii de garantie si post garantie Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
5	- Alte conditii specifice		

	Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montajul si punerea in functiune a centralei de avertizare incendiu.		
--	---	--	--

PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitatie.

Intocmit:

ing. M. Robert POP