



LEGENDA HIDRANTI:

- Conducta principala de alimentare hidranti interiori
-  -Hidrant interior cu furtun plat
- RH -Robinet hidrant 2"
- Ol .Zn-Teava de otel zincat

NOTA

Hidrantii interiori se vor monta aparent sau ingropat.
Toti hidrantii interiori vor fi echipati cu:
- robinet de hidrant 2"
- teava de refulare cu ajutor Ø13mm conform SR EN 671-2/2002
- furtun plat conform SR EN 671-2/2002, lungime 20 m
- cutie metalica cu iluminat de siguranta
Robinetii de sectorizare se vor sigila in pozitia "deschis". Acestia se vor inchide numai in caz de reparatii, astfel incat sa se goleasca tronsonul dorit, fara scoaterea simultana din functiune a mai mult de 5 hidranti interiori.
Inaltimea de montaj a hidrantilor de incendiu este de 0,80m - 1,40m de la axul robinetului la pardoseala finita.
In subsolul tehnic conductele retelei de hidranti interiori se vor izola termic pe toata lungimea.



Acest document este proprietatea S.C. PARO STAR PROIECT S.R.L. si nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau partial, fara autorizarea expresa si scrisa. Utilizarea sa trebuie sa fie conforma celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnaturile si stampila in original.					
VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA	
S.C. PARO STAR PROIECT S.R.L. J12 / 877 / 2017, C.U.I.: 37181526 Cluj Napoca, str. Cemei, nr. 7, jud. Cluj tel.: 0746 187302, 0727 375962, email: pmihair@yahoo.com				Proiect: AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHЕ, CONTRAGARDA BASTIONUL SF. ELISABETHA, CETATEA ALBA CAROLINA, ALBA IULIA, jud. Alba	Nr.proiect: 170 / 2019
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SC: -	Beneficiar: U.A.T. Judeţul Alba	Faza:
SEF PROIECT	arh.SZEKERES I.		DATA:		P.Th.
PROIECTAT	ing. Robert M. POP		septembrie 2019	INSTALATII STINGERE INCENDIU SCHEMA COLOANELOR	Nr.plansa: ISI 02
DESENAT	ing. Robert M. POP				